




ELTE3 termostaatin vaihto

RAK 18
25.01.2008



ELTE 3




Page 2 of 2



ELTE 3- termostaatti on kiinnitetty lämmittimeen 4:llä pienellä ristipääruuvilla. Liitokset lämmittimeen on tehty pikaliittimellä. Liitintä ei voida kiinnittää väärinpäin käännettynä.

ELTE 3 -termostaatilla varustettuihin lämmittimiin ei saa asentaa ELTE 1- tai ELTE 2 - termostaattia.

ELTE 3 - termostaatti soveltuu kuitenkin käytettäväksi myös lämmittimissä missä on ollut ELTE 1 tai ELTE 2 termostaatti poistamalla termostaatin takareunassa oleva muovinasta, kts. kuva. Lämmittimen takalevyssä olevasta arvokilvestä ilmenee lämmittimen termostaatin tyyppi.



ENSTO ELECTRIC OY

**P.O.BOX 110
06101 PORVOO, FINLAND
TEL. 0204 76 21
FAX. 0204 76 2753**

**INT. TEL. + 358 204 76 21
FAX. INT. + 358 204 76 2753
www.ensto.com**